



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

18000, м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 62

р\р UA41320478000000002600045973 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, ЄДРПОУ 02082522
тел./факс 54-06-92, E-mail: info@tke.ck.ua

30.12.22 № 09/2346

Міністру захисту довкілля та
природних ресурсів України

Руслану СТРІЛЬЦЮ

info@mepr.gov.ua

Начальнику Черкаської обласної
військової адміністрації

Ігорю ТАБУРЦЮ

srzg@ck.gov.ua

Міському голові м. Черкаси

Анатолію БОНДАРЕНКУ

info@chmr.gov.ua

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» для розгляду і в подальшому для надання інформації щодо наявності/відсутності зауважень або пропозицій громадськості надсилаємо текст повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів котельні КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по вул. Дашковича, 62 в м. Черкаси. Оголошення про намір отримати дозвіл на викиди було опубліковане у газеті «Черкаський край» №50 від 28 грудня 2022 року. Копія газети додається.

Текст повідомлення:

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів котельні по вул. Дашковича, 62 в м. Черкаси. Котельня призначена для виробництва тепла та гарячої води житлового району міста.

В котельні встановлено 5 водогрійних котлів, що працюють на природному газі: 2 котли ТГВ-8М потужністю 9,6 МВт, 1 котел ТТ-100-0,1 потужністю 10 МВт та 2 котли RIELLO 10000RTQ потужністю 10 МВт кожний. Загальна потужність котельні 49,2 МВт. Основні види та обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: вуглецю оксид – 51,1211 т/рік, азоту діоксид – 20,9806 т/рік, суспендовані тверді частинки – 0,003 /рік. За результатами розрахунків не спостерігається жодних перевищень, всі нормативи витримані.

Збір зауважень та пропозицій громадськості щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» проводиться протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби соціальної інформації відділом звернень Черкаської обласної адміністрації: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, тел. гарячої лінії: 068 6218029, 050 4201356, електронна пошта: zvenennya.oda@gmail.com.

Директор

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»



Павло КАРАСЬ

№53/10/23 від 02.01.2023