

Повідомлення про намір отримати дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Міське комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» має намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами таких структурних підрозділів: котельня по вул. Гагаріна, 19Г; котельня по вул. Я. Мудрого, 52; котельня по вул. Я. Мудрого, 158; котельня «ЗОШ №37» по вул. Учительська, 12; котельня «ЗОШ №37» по вул. Підкови, 9; котельня «ЗОШ №16» по вул. Білоруська, 77 (н); котельня «МПДЮ» по вул. Шептицького, 10; котельня «ЗОШ №38» по вул. Налепки, 3; котельня «ЗОШ №39» по вул. Карбулицького, 4; котельня по вул. Гагаріна, 52; котельня гімназії №2 по вул. Шевченка, 31; котельня ДНЗ № 19 по вул. Руська, 178; котельня по вул. Поштова, 1.

У перелічених котельнях встановлені побутові газові котли потужністю від 20 до 100 кВт. Основне паливо – природний газ. На випадок блекауту в котельнях «ЗОШ №37» встановлені твердопаливні котли «Скат ГВ» на дровах.

При функціонуванні перелічених котелень в атмосферне повітря здійснюються викиди забруднюючих речовин у таких обсягах:

Забруднюючі речовини	Котельні												
	Гагаріна, 19Г	Мудрого, 52	Мудрого, 158	ЗОШ №37 Учит., 12	ЗОШ №37 Підкови, 9	ЗОШ №16	МПДЮ	ЗОШ №38	ЗОШ №39	Гагаріна, 52	Гімназія №2	ДНЗ №19	Поштова, 1
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	-	-	-	0,033	0,033	-	-	-	-	-	-	-	-
оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	0,061	0,096	0,030	0,123	0,160	0,342	0,264	0,185	0,357	0,020	0,030	0,226	0,030
оксид вуглецю	0,010	0,016	0,005	0,096	0,102	0,058	0,044	0,031	0,061	0,003	0,006	0,039	0,006
Метан	0,001	0,001	-	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,003	0,001	-	0,003	-
азоту (1) оксид	-	-	-	0,003	0,003	-	-	-	-	-	-	-	-
вуглецю діоксид	35,778	56,431	17,924	65,615	87,731	201,14	154,516	108,88	209,023	11,778	18,02	132,827	17,954

З огляду на отримані обсяги викидів забруднюючих речовин, що здійснюються котельнями, останні належать до об'єктів третьої групи і не підлягають взяттю на державний облік.

Максимальна встановлена потужність із зазначених котелень складає 300 кВт. Такі котельні не підпадають під дію закону «Про оцінку впливу на довкілля».

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування в Управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації, вул. Маяковського, 35 м. Чернівці, 58003, тел.. (0372)- 52-47-97, e-mail: ecology@bukoda.gov.ua.