

Вих. 05/23-129  
від 03.05.2023

**Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України**

03035 вул. Митрополита Василя Липківського, 35,  
м Київ

[info@mepr.gov.ua](mailto:info@mepr.gov.ua)

**Сумська обласна державна  
адміністрація**

40000, майдан Незалежності, 2, м. Суми

[mail@sm.gov.ua](mailto:mail@sm.gov.ua)

**Охтирська міська рада**

42700, вул. Незалежності, 11, м. Охтирка,  
Сумська обл

[ohr.miskarada@ukr.net](mailto:ohr.miskarada@ukr.net)

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-ХІІ) направляємо в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

ТОВ «НАФТОГАЗ БІОЕНЕРГІЯ-Т», (юридична адреса Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, 2-б) має намір отримати дозвіл на викиди для об'єкта генерації теплової енергії (котельня) загальною потужністю 40 МВт (20 МВт x 2), що працює на альтернативних джерелах енергії (деревна тріска), та розташоване за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, 2-б .

Повідомлення опубліковане в газеті «Роксолана- МАХІ» № 18 від 03.05.2023.

Додаток:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин – на 1 арк. (в електронній формі)

Директор



Анатолій ОЛІЙНИК

Демещенко Сергій +38 096 580 90 08

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ БІОЕНЕРГІЯ-Т»  
( скорочене найменування ТОВ «НАФТОГАЗ БІОЕНЕРГІЯ-Т»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 44689656

Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб'єкта господарювання - Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, 2-б. тел.+38(099)749-80-48, E-mail:OliynikA@naftogaz.com

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика - Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, 2-б.

Мету отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди для новоствореного об'єкта другої групи. ТОВ «НАФТОГАЗ БІОЕНЕРГІЯ-Т» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для новоствореного об'єкта. Об'єкт генерації теплової енергії (котельня) загальною потужністю 40 МВт (20 МВт x 2), що працює на альтернативних джерелах енергії (деревна тріска), призначений для постачання теплової енергії у холодну пору року.

Вид діяльності не відноситься до першої та другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (загальна потужність не перевищує 50МВт).

Котельня представляє собою установку двох водогрійних котлів потужністю 20 МВт кожний з топкою SAX24 для спалювання біомаси. Котли застосовується для підготовки води, призначеної для постачання теплової енергії побутових і промислових приміщень та інших споживачів.

Для очищення димових газів від твердих частинок від кожного котла передбачено встановлення мультициклонів СВ 8x9, які відокремлюють леткі фракції золи (продукти згоряння деревних відходів) від димових газів. Для плавної зупинки котельної на об'єкті планується встановлення дизель-генератору ESTAR F90 SA 65 кВт.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 211,175 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N<sub>2</sub>O) – 1,483 т/рік, вуглецю діоксид (CO<sub>2</sub>) – 38248,278 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 45,728 т/рік, азоту діоксид – 74,411 т/рік, оксид вуглецю – 72,396 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки – 16,687 т/рік, акролеїн – 0,008 т/рік, метан – 1,854 т/рік, діоксид сірки -0,068 т/рік, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> – 0,023 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної військової адміністрації:

40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, e-mail: [mail@sm.gov.ua](mailto:mail@sm.gov.ua)