

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО
ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА»

УКРАЇНА,
40020, м. Суми, вул. Ковпака, 6
Телефакс (0542) 655-702
E-mail: ooo.kspu@gmail.com



LIMITED LIABILITY
COMPANY
«BOILER HOUSE OF THE
NORTHERN INDUSTRIAL
COMPLEX»

UKRAINE,
6 Kovpaka Str., Sumy, 40020
Tel. (0542) 655-702
E-mail: ooo.kspu@gmail.com

21.06.2023 № 884

На. № _____ від. ____ .2023

**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**

03035 вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
м Київ
info@mepр.gov.ua

**Сумська обласна державна
адміністрація**

40000, майдан Незалежності, 2, м. Суми
mail@sm.gov.ua

Сумська міська рада

40030, майдан Незалежності, 2, м. Суми
mail@smr.gov.ua

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-ХІІ) **направляємо** в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

ТОВ «КППВ», (вул. Ковпака, 6, м. Суми, Сумська область) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта – Котельня північного промислового вузла.

Повідомлення опубліковане в газеті «Ваш Шанс» № 25 від 22.06.2023 р.

Додатки:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин – на 1 арк. (в електронній формі)

З повагою,
Директор
ТОВ «КППВ»

Вик. ДERMEL'YOV K.M.
Тел. +38 -099-188-67-58

Олександр Резнік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА» (скорочене найменування **ТОВ «КППВ»**)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 44360724

Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб'єкта господарювання - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6. тел..+38(099) 1886758, e-mail: dermelev_k@snpo.ua

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика - Сумська область, м. Суми, вул. Ковпака, 6.

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта першої групи. Предметом діяльності ТОВ «КППВ» є виробництво теплової енергії, транспортування тепла магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого тепlopостачання споживачам різних категорій в опалювальний період.

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність ТОВ «КППВ» відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за п. 2 – «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива».

Об'єкт є існуючим, введений в експлуатацію в 1979 році (як котельня Північного промвузла Сумського машинобудівного виробничого об'єднання ім. М. В. Фрунзе). Відповідно процедура ОВД щодо даного об'єкту не проводилася. На даний час планована діяльність відсутня, змін потужності, реконструкції, модернізації і розширення діяльності не відбувається.

Дозвіл на викиди отримується у зв'язку зі зміною суб'єкта господарювання. В 2022 році право власності на об'єкт отримало ТОВ «КППВ» шляхом придбання у АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – Інжиніринг» виробничого обладнання котельні.

Таким чином, вищезазначена діяльність ТОВ «КППВ» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог та критеріїв Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

В котельні встановлено три водогрійних котла типу КВГМ-100 потужністю 116 МВт кожен та парового котла ДЕ-10/14 ГМ потужністю 7 МВт. Загальна теплова потужність котельні становить 356 МВт (306 Гкал/год). Основним паливом для котлів є природний газ, резервне паливо відсутнє. Кількість виробленої продукції (відпущена теплова енергія з колекторів) за останній рік становить 168470 Гкал/рік.

На промайданчику розташовані споруди з технологічним та допоміжним обладнанням, призначеним для обслуговування та забезпечення технологічного процесу. Наявні 14 джерел викидів, з яких 11 – організованих (труба котельні, скидні свічі колекторів, скидні свічки котлів) та 3 джерела неорганізовані (ГРП, верстати майстерні, зварювальний пост).

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 273,256 т/рік.

Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил) – 0,003 т/рік, азоту діоксид – 76,770 т/рік, оксид вуглецю – 191,924 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0005 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00008 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксин мангану) – 0,00004 т/рік, метан – 4,558 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,0003 т/рік, фтористий водень – 0,00005 т/рік, кремнію діоксин аморфний – 0,00004 т/рік.

Загальний викид парникових газів: оксид діазоту (N_2O) – 0,076 т/рік, вуглецю діоксид (CO_2) – 68174,367 т/рік.

ТОВ «КППВ» відноситься до першої групи об'єктів залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря і має виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На котельні передбачено заходи з впровадження найкращих доступних технологій для досягнення перспективних технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин:

- заміна існуючих пальників на низькоемісійні струменево-нішеві (СНП) пальники на котлі КВГМ-100 №1;
- встановлення стаціонарної системи газоаналізу для оптимізації процесу спалювання газу у топках котла КВГМ-100 №4
- модернізація системи автоматизації котла (САК) з заміною програмованого контролера КВГМ-100 №4.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується затвердити на рівні фактичних значень з досягненням перспективних нормативів для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту та оксиду вуглецю до 31.12.2027р.

Для джерела викиду №1 (димова труба котельні) дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні фактичних значень, як для основних джерел викидів відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309.

Для основного технологічного обладнання встановлюються технологічні нормативи відповідно до наказу Мінприроди України від 22.10.2008 №541.

Обсяги залпових викидів для джерел №№2-5 (скидні свічі газових колекторів), №№6-11 (скидні свічі котлів) встановлюються з відповідною періодичністю та величинами масових витрат в г/с.

Регулювання викидів від неорганізованих джерел №12 (ГРП), №13 (майстерні), №14 (зварювальний пост) здійснюється шляхом встановлення вимог. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, e-mail: mail@sm.gov.ua

Директор
ТОВ «КППВ»

Олександр Резнік