

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (ТОВ «Сумитеплоенерго»)

Юридична адреса підприємства: вул. Друга Залізнична, 10, м. Суми, Сумська область, 40022.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 33698892

Контактний телефон: (0542) 788-436; електронна пошта: sumyteplo@teko.sumy.ua

Назви майданчиків ТОВ «Сумитеплоенерго»: котельні.

Місцезнаходження майданчиків:

-вул. Роменська, 75, м Суми, Сумська область, 40002;

-вул. Лихвинська стінка, 31, м Суми, Сумська область, 40021;

-вул. Герасима Кондратьєва, 120, м Суми, Сумська область, 40021;

-вул. Білопільський шлях, 33, м Суми, Сумська область, 40009.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для опалювального обладнання котельні.

Предметом діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» є виробництво та постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого тепlopостачання в опалювальний період та гарячого водopостачання споживачам різних категорій.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність виробничих майданчиків не підлягає оцінці впливу на довкілля, тому що потужність обладнання менше 50 МВт.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин котельні по вул. Роменська, 75 складає: 14,59 т/рік, у тому числі: ртуть та її сполуки – 0,000005 т/рік, діоксид азоту – 2,906 т/рік, оксид вуглецю – 11,596 т/рік, метан – 0,088 т/рік. Викид парникових газів складає: вуглецю діоксид – 2789,496 т/рік, діазоту оксид – 0,004 т/рік. Опалювальне обладнання котельні має загальну номінальну потужність 10,598 МВт.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин котельні по вул. Лихвинська стінка, 31 складає: 2,825 т/рік, у тому числі: ртуть та її сполуки – 0,0000009 т/рік, діоксид азоту – 0,542 т/рік, оксид вуглецю – 2,25 т/рік, метан – 0,033 т/рік. Викид парникових газів складає: вуглецю діоксид – 540,899 т/рік, діазоту оксид – 0,0002 т/рік. Опалювальне обладнання котельні має загальну номінальну потужність 2,26 МВт.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин котельні по вул. Герасима Кондратьєва, 120 складає: 31,128 т/рік, у тому числі: ртуть та її сполуки – 0,0000009 т/рік, діоксид азоту – 7,242 т/рік, оксид вуглецю – 23,691 т/рік, метан – 0,195 т/рік. Викид парникових газів складає: вуглецю діоксид – 5698,56 т/рік, діазоту оксид – 0,009 т/рік. Опалювальне обладнання котельні має загальну номінальну потужність 19,5 МВт.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин котельні по вул. Білопільський шлях, 33 складає: 4,642 т/рік, у тому числі: ртуть та її сполуки – 0,0000001 т/рік, діоксид азоту – 1,032 т/рік, оксид вуглецю – 3,504 т/рік, метан – 0,106 т/рік. Викид парникових газів складає: вуглецю діоксид – 842,974 т/рік, діазоту оксид – 0,002 т/рік. Опалювальне обладнання котельні має загальну номінальну потужність 10,8 МВт.

На виробничих майданчиках не повинні впроваджуватися заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, тому що об'єкти відносяться до другої групи

Підприємство в процесі діяльності дотримується встановлених нормативів та не має перевищення граничнодопустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах зон впливу. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись. Перевищення нормативів викидів відсутнє. Виконання природоохоронних заходів не потребує. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Сумської обласної державної адміністрації: пл. Незалежності, 2, м. Суми, тел. (0542)78-27-5, e-mail: mail@sm.gov.ua