

Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» Здолбунівської міської ради Рівненської області (код юридичної особи 38230873, адреса: 35705, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Здолбунів, вул. Мазепи гетьмана, будинок 25, тел. 097-524-37-39), повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від діяльності котельні (адреса: 35710, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Глинськ, вул. Лісовики, будинок 65. Вид діяльності підприємства –діяльність лікарняних закладів, код 86.10.

Джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловому майданчику є труба газового котла «Рівнетерм 80» теплопродуктивністю 80 кВт. Призначення котла – опалення і гаряче водопостачання приміщень Глинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В процесі виробництва в атмосферне повітря викидаються наступні види та обсяги найбільш поширених забруднюючих речовин: діоксид азоту – 0,014 т/рік; оксид вуглецю – 0,034 т/рік.

Об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля. За величинами викидів забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на державний облік. Об'єкт не входить в Перелік виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. За додатковою інформацією звертатися за адресою: 35705, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Здолбунів, вул. Мазепи гетьмана, будинок 25, тел. 097-524-37-39. Зауваження громадських організацій та окремих громадян можуть надсилатися протягом 30 днів з моменту публікації до Рівненської ОДА (м. Рівне, майдан Просвіти,1).