

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ»
35001, Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Ковалевської, будинок 6/8, кв.7.
Код ЄДРПОУ 37083103 тел. (096) 619-20-20

Вих.№ б/н

Від «13» грудня 2024р.

*Щодо опублікування в місцевих
друкованих ЗМІ повідомлення про намір
отримати дозвіл на викиди.*

**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**
03035, м.Київ, вул.Митрополита
Василя Лепківського,35
info@mepr.gov.ua

**Рівненська обласна державна
адміністрація**
33028, м.Рівне, майдан Просвіти,1.
roda@rv.gov.ua

Рівненська ТГ
33028, Рівненська обл., Рівненський р-н,
м.Рівне, вул. Соборна, 12а.
rivnerada.general@gmail.com

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 10
Закону України «Про охорону атмосферного повітря» надсилаю Вам зміст оголошення
про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
надрукованого в газеті «Вісті Рівненщини» за № 50(21303) від 12 грудня 2024 року.

Додаток:
1.Повідомлення в ЗМІ про намір.

Директор ПП «ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ»



Перев'язко І.Д.

UB

Міндовкілля
№50108/10/24 від
13.12.2024

арк.1



Приватне підприємство «ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ» (скорочено ПП «ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 37083103, юридична адреса: 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. С.Ковалевської, будинок 6/8, квартира 7; телефон – (096) 619-20-20) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні комунального підприємства «Клеванська обласна багатoproфільна лікарня імені Михайла Вервеги» Рівненської обласної ради (35312, Рівненська область, Рівненський р-он, с. Клевань, вул. Центральна,1.). Назва виду економічної діяльності – постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря (код 35.30). ПП «ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ» не підлягає вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». За об'ємом викиду забруднюючих речовин котельня ПП «ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ» підлягає взяттю на державний облік.

Для забезпечення тепловою енергією та потреб гарячого водопостачання будівель комунального підприємства «Клеванська обласна багатoproфільна лікарня імені Михайла Вервеги» Рівненської обласної ради (35312, Рівненська область, Рівненський р-он, с. Клевань, вул. Центральна,1.) облаштована котельня де встановлена установка енергетична для автоматичного спалювання (УЕАС) деревної щепи з водогрійним котлом потужністю 1600кВт і паровим котлом Е1/9 паропродуктивністю 1,0 т/год.. Теплогенеруюче обладнання складається з водогрійного твердопаливного котла і котла Е1/9, паливного бункера, шнекового пристрою для подачі палива в топку. Паливний бункер служить для зберігання палива перед подачею його в топку. Він має форму куба, що звужується до низу для більш плавної і рівномірної подачі палива в шнековий транспортер. Механізм подачі керується окремим мотор-редуктором. Спалювання палива відбувається в паливній камері. Керує цим процесом автоматика на основі показників температури теплоносія. Теплообмінник виконаний із товстостінних труб, які омиваються водою, тому паливні гази на виході в атмосферу мають досить низьку температуру.

В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги найбільш поширених забруднюючих речовин: оксиди азоту – 4,7357 т/рік; оксид вуглецю – 4,7662 т/рік; речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 1,5735 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не потребують розробки. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: 33028, м.Рівне, вул. Котляревського, 2а офіс 13. Зауваження громадських організацій та окремих громадян можуть надсилатися протягом 30 днів з моменту публікації до Рівненської ОДА (м.Рівне, майдан Просвіти,1).